

**Opgørelse af brændselssammensætning og drivhusgasemissioner for  
Helsingør Kraftvarmeværk og Forsyning Helsingør 2021**

180122 /maj

**Drivhusgasudledninger**

CO2e for varme produceret Helsingør Kraftvarmeværk	2,86 kg/GJ
CO2e for varme leveret Helsingør Kraftvarmeværk	2,94 kg/GJ
CO2e for varme leveret Forsyning Helsingør Varme	3,50 kg/GJ
CO2e for varme leveret Forsyning Helsingør Varme	12,59 kg/MWh

**Brændselssammensætning**


Træflis kraftvarme	81,4% %
Træflis kedel	8,8% %
Naturgas kraftvarme	0,2% %
Naturgas kedler	5,6% %
Affald	4% %

**VE andel i fjernvarmen**

92,4 %

Beregningerne er udført i henhold til:  
Branchestandard for beregning af brændselssammensætning og drivhusgas-emissioner  
ved fjernvarmeselskaberne (Dansk Fjernvarme 2021)

### Fjernvarme brændsels sammensætning Forsyning Helsingør Varme



8,8

## Fjernvarme brændselssammensætning Forsyning Helsingør Varme

